

Nr. pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Kubatura m <sup>3</sup>	N A W I E W			W Y C I A G			Temp. pom.	Zapotrzeb ciepła kcal/h	Uwagi
			Krot-nośc wymian	Ilość powie-trza m <sup>3</sup> /h	Nr. zesp. went.	Krot-nośc wymian	Ilość powie-trza m <sup>3</sup> /h	Nr. zesp. went.			
1	2 <u>PIWNICE</u>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CS 901	Pomieszczenie przyjęć	83	5	420		6	500		+18°		
CS -03	Sterylizacja część czysta	73	6	440 860	N-1	5	370 870	N-1	+18° +18°	10.300	
TG-16	a/ Akumulatornia	36	-	-		10	360				
	b/ magazyn kwasów	17	-	-		10	170				wentylacja
	c/ " "	12	-	-		10	120				awaryjna
S-04	Sanitariaty kobiet	48	5	240		6	290		+ 23°		